



Notice d'utilisation

Pompe à chaleur air / eau

HPI EVOLUTION
AWHP-2 MIT-IN-2 iSystem



SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons à lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce document dans un endroit adapté afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons de procéder régulièrement aux opérations d'entretien nécessaires. Notre service Après-Vente et notre équipe technique peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit pendant de longues années.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	5
1.1	Consignes générales de sécurité	5
1.2	Recommandations	7
1.3	Consignes spécifiques de sécurité	7
1.3.1	Fiche de données de sécurité : Fluide frigorigène R-410A	7
1.4	Responsabilités	10
1.4.1	Responsabilité du fabricant	10
1.4.2	Responsabilité de l'installateur	10
1.4.3	Responsabilité de l'utilisateur	11
2	A propos de cette notice	12
2.1	Généralités	12
2.2	Symboles utilisés	12
2.2.1	Symboles utilisés dans la notice	12
2.2.2	Symboles utilisés sur l'appareil	12
2.3	Abréviations	12
3	Caractéristiques techniques	14
3.1	Homologations	14
3.1.1	Certifications	14
3.1.2	Directive écoconception	14
3.2	Données techniques	14
3.2.1	Alimentation électrique	14
3.2.2	Pompe à chaleur	14
3.2.3	Pompe de circulation	22
3.2.4	Caractéristiques des sondes	22
4	Description du produit	23
4.1	Description générale	23
4.2	Description du tableau de commande	23
4.2.1	Description des touches	23
4.2.2	Description de l'afficheur	24
4.2.3	Navigation dans les menus	26
5	Utilisation	27
5.1	Mise en service de l'appareil	27
5.1.1	Erreur au cours de la procédure de démarrage	28
5.2	Affichage des valeurs mesurées	28
5.2.1	Accès	28
5.2.2	Niveau utilisateur - Menu #MESURES	29
5.3	Modification des réglages	30
5.3.1	Régler les températures de consignes	30
5.3.2	Sélectionner le mode de fonctionnement	31
5.3.3	Forcer la production d'eau chaude sanitaire	32
5.3.4	Régler le contraste et l'éclairage de l'affichage	33
5.3.5	Régler l'heure et la date	34
5.3.6	Sélectionner un programme horaire	34
5.3.7	Personnaliser un programme horaire	35
5.4	Arrêt de l'installation	37
5.5	Mise hors gel	38
6	En cas de dérangement	39
6.1	Anti court-cycle	39
6.2	Messages	39
6.2.1	Liste des codes et messages d'erreur	39
6.3	Défauts (Code de type Lxx ou Dxx)	43
6.3.1	Tableau des codes d'erreur	44
7	Environnement	47
7.1	Economies d'énergie	47
7.1.1	Economies d'énergie	47
7.1.2	Thermostat d'ambiance et réglages	47
7.2	Recommandations	47

8	Mise au rebut/recyclage	48
8.1	Mise au rebut et recyclage	48
9	Garantie	49
9.1	Généralités	49
9.2	Conditions de garantie	49
10	Annexes	50
10.1	Informations relatives aux directives écoconception et étiquetage énergétique	50
10.1.1	Informations spécifiques	50

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité



Danger

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Danger

En cas d'émanations de fumées ou de fuite de fluide frigorigène :

- Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou interrupteurs électriques (sonnette, éclairage, moteur, ascenseur, etc.). Le contact du fluide frigorigène avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
- Ouvrir les fenêtres.
- Chercher la fuite probable et y remédier sans délai.



Avertissement

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil.



Avertissement

Ne pas toucher les tuyaux de liaison frigorifique les mains nues lors du fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlure ou gelure.



Avertissement

Prendre des précautions avec l'eau chaude sanitaire. Suivant les réglages de la pompe à chaleur, la température de l'eau chaude sanitaire peut dépasser 65 °C.



Attention

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.



Avertissement

Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et l'installation.



Important

Isoler les tuyauteries pour réduire au maximum les déperditions thermiques.



Attention

L'installation doit répondre en tout point aux règles (DTU, EN et autres, etc.) qui régissent les travaux et interventions dans les maisons individuelles, collectives ou autres constructions.



Attention

L'eau de chauffage et l'eau du circuit sanitaire ne doivent pas être en contact.

Raccordement électrique

- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Remplacer le câble d'alimentation dans tous les cas, par un installateur qualifié, s'il est endommagé.
- Si un câble d'alimentation est fourni avec l'appareil et qu'il se trouve endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



Attention

Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



Avertissement

Selon les réglages de l'appareil :

- La température des radiateurs peut atteindre 80 °C.
- Ne pas toucher les tuyaux de liaison frigorifique les mains nues lors du fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlure ou gelure.



Attention

Ne pas laisser l'appareil sans entretien. Contacter un professionnel qualifié ou souscrire un contrat d'entretien pour l'entretien annuel de l'appareil.

1.2 Recommandations



Avertissement

Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et l'installation.

- Vérifier régulièrement que la pression en eau de l'installation est comprise entre 1,5 et 2 bar.
- Laisser l'appareil accessible à tout moment pour les opérations de maintenance.
- Eviter de vidanger l'installation.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne jamais enlever, ni recouvrir les étiquettes et plaquettes signalétiques apposées sur les appareils. Les étiquettes et les plaquettes signalétiques doivent être lisibles pendant toute la durée de vie de l'appareil.

1.3 Consignes spécifiques de sécurité

1.3.1 Fiche de données de sécurité : Fluide frigorigène R-410A

■ Identification du produit

- Nom du fluide frigorigène : R-410A
- Appel d'urgence :
 - Centre anti-poison INRS/ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

■ Identification des dangers

Effets néfastes sur la santé :

- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène.
- Gaz liquéfié : Le contact avec le liquide peut provoquer des gelures et des lésions oculaires graves.

Classification du produit : Ce produit n'est pas classé comme "préparation dangereuse" selon la réglementation de l'Union Européenne.



Attention

Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux frigorifiques et entraîner une explosion et d'autres risques.

■ Composition / Informations sur les composants

- Nature chimique : Mélange de R-32 et de R-125.
- Composants contribuant aux dangers :

Tab.1

Nom de la substance	Contenance	Numéro du cas	Numéro CE	Classification	Potentiel de réchauffement de la planète
1,1-Difluorométhane R-32	50%	75-10-5	200-839-4	F+ ; R12	650
Pentafluoroéthane R-125	50%	354-33-6	206-557-8		3400
R-410A					2088

■ Premiers secours

En cas d'inhalation :

- Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air.
- En cas de malaise : appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau :

- Traiter les gelures comme des brûlures. Rincer abondamment avec de l'eau tempérée, ne pas retirer les vêtements (risque d'adhérence avec la peau).
- Si des brûlures cutanées apparaissent, appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincer immédiatement à l'eau en maintenant les paupières bien écartées (minimum 15 minutes).
- Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

■ Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés :

- Dioxyde de carbone (CO₂)
- Poudres
- Mousse
- Eau pulvérisée.

Agents d'extinction non appropriés : Aucun, à notre connaissance. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction adaptés.

Risques spécifiques :

- Sous l'action de la chaleur, dégagement de vapeurs toxiques et corrosives.
- Elévation de pression : en présence d'air, un mélange inflammable peut se former dans certaines conditions de température et de pression.

Méthodes particulières d'intervention : Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur.

Protection des intervenants :

- Appareil de protection respiratoire isolant autonome.
- Protection complète du corps.

■ En cas de dispersion accidentelle**Précautions individuelles :**

- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Faire évacuer la zone dangereuse.
- Arrêter la fuite.
- Supprimer toute source d'ignition.
- Ventiler mécaniquement la zone de déversement (risque d'asphyxie).

Nettoyage / décontamination :

- Laisser évaporer le produit résiduel.

■ Manipulation**Mesures techniques :**

- Ventilation.

Précautions à prendre :

- Interdiction de fumer.
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Travailler dans un lieu bien ventilé.

■ Protection individuelle**Protection respiratoire :**

- En cas de ventilation insuffisante : masque à cartouche de type AX.
- En espace confiné : appareil de protection respiratoire isolant autonome.

Protection des mains :

- Gants de protection en cuir ou caoutchouc nitrile.

Protection des yeux :

- Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau :

- Vêtement en coton majoritaire.

Hygiène industrielle :

- Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

■ Considérations relatives à l'élimination**Déchets de produit :**

- Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.

Emballages souillés :

- Réutiliser ou recycler après décontamination. Détruire en installation autorisée.



Avertissement

L'élimination doit se faire conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

■ Réglementations

- Règlement (UE) N° 517/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.
- Installations classées n° 1185.

1.4 Responsabilités

1.4.1 Responsabilité du fabricant

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des différentes directives applicables. Ils sont de ce fait livrés avec le marquage CC et tous les documents nécessaires. Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- Non-respect des instructions d'installation de l'appareil.
- Non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.
- Défaut ou insuffisance d'entretien de l'appareil.

1.4.2 Responsabilité de l'installateur

L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la première mise en service de l'appareil. L'installateur est tenu de respecter les instructions suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Installer l'appareil conformément à la législation et aux normes actuellement en vigueur.
- Effectuer la première mise en service et toutes les vérifications nécessaires.
- Expliquer l'installation à l'utilisateur.

- Si un entretien est nécessaire, avertir l'utilisateur de l'obligation de contrôle et d'entretien de l'appareil.
- Remettre toutes les notices à l'utilisateur.

1.4.3 Responsabilité de l'utilisateur

Pour garantir le fonctionnement optimal de l'installation, vous devez respecter les consignes suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l'installation et effectuer la première mise en service.
- Se faire expliquer l'installation par l'installateur.
- Faire effectuer les contrôles et entretiens nécessaires par un professionnel qualifié.
- Conserver les notices en bon état et à proximité de l'appareil.

2 A propos de cette notice

2.1 Généralités

La présente notice est également disponible sur notre site internet.

2.2 Symboles utilisés

2.2.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

 **Danger**
Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

 **Danger d'électrocution**
Risque d'électrocution.

 **Avertissement**
Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.


 **Attention**
Risque de dégâts matériels.

 **Important**
Attention, informations importantes.

 **Voir**
Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

2.2.2 Symboles utilisés sur l'appareil

Fig.1 Symboles utilisés sur l'appareil



- 1 Courant alternatif.
- 2 Terre de protection.
- 3 Avant l'installation et la mise en service de l'appareil, lire attentivement les notices livrées.
- 4 Eliminer les produits usagés dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.
- 5 Attention danger de choc électrique, pièces sous tension. Déconnecter les alimentations du réseau électrique avant toute intervention.

2.3 Abréviations

- **ECS** : Eau Chaude Sanitaire
- **PPs** : Polypropylène difficilement inflammable
- **PCU** : Primary Control Unit - Carte électronique de gestion de fonctionnement de la pompe à chaleur

- **PSU** : Parameter Storage Unit - Stockage des paramètres des cartes électroniques PCU et SU
- **SCU** : Secondary Control Unit - Carte électronique du tableau de commande DIEMATIC iSystem
- **SU** : Safety Unit - Carte électronique de sécurité
- **V3V** : Vanne 3 voies
- **EVU** : Service de fourniture d'énergie
- **AWHP** : Module extérieur connecté par câble de liaison au module intérieur
- **MIT-2** : Module intérieur équipé d'un tableau de commande DIEMATIC iSystem
- **PAC** : Pompe à chaleur
- **COP** : Coefficient de performance
- **Température de départ** : Température de l'eau qui circule dans les radiateurs ou dans le plancher chauffant.
- **Température ambiante** : Température intérieure de la maison ou d'une pièce.
- **Consigne de température ambiante** : Température programmée dans la régulation et qui doit être atteinte par la pompe à chaleur.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Homologations

3.1.1 Certifications

Le présent produit est conforme aux exigences des directives européennes et normes suivantes :

- Directive Basse Tension 2014/35/UE. Normes visées : EN60335-1 / EN60335-2-40.
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE. Normes génériques : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1.

Outre les prescriptions et les directives légales, les directives complémentaires décrites dans cette notice doivent également être observées.

Pour toutes les prescriptions et directives visées dans la présente notice, il est convenu que tous les compléments ou les prescriptions ultérieures sont applicables au moment de l'installation.

3.1.2 Directive écoconception

Le présent produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2009/125/CE, relative à l'écoconception des produits liés à l'énergie.

3.2 Données techniques

3.2.1 Alimentation électrique

230 V AC (+/- 10%) - 50 Hz

400 V AC (+ 6%, - 10%) - 50 Hz (selon les modèles)

3.2.2 Pompe à chaleur

Conditions d'utilisation :

- Températures limites de service en mode Chaud :
 - Eau : +18 °C / +60 °C (AWHP 4 MR, AWHP 4.5 MR, AWHP 6 MR-2, AWHP 6 MR-3, AWHP 8 MR-2, AWHP 11 MR-2 , AWHP 11 TR-2, AWHP 16 MR-2 , AWHP 16 TR-2)
 - Eau : +18 °C / +55 °C (AWHP 22 TR, AWHP 27 TR)
 - Eau : +18 °C / +60 °C (AWHP 22 TR R1.UK, AWHP 27 TR R1.UK)
 - Air extérieur :
 - 15 °C / +35 °C (AWHP 4 MR, AWHP 4.5 MR, AWHP 6 MR-2, AWHP 6 MR-3)
 - 20 °C / +35 °C (AWHP 8 MR-2, AWHP 11 MR-2 , AWHP 11 TR-2, AWHP 16 MR-2 , AWHP 16 TR-2, AWHP 22 TR, AWHP 22 TR R1.UK, AWHP 27 TR, AWHP 27 TR R1.UK)
- Températures limites de service en mode Froid :
 - Eau : +7 °C / +25 °C (En dessous de 18 °C, il est nécessaire d'utiliser l'option kit d'isolation HK24)
 - Air extérieur : +15 °C / +40 °C
- Pression de service maximale : 3 bar

- Performances en mode chaud avec température d'air extérieur +7°C et température d'eau à la sortie +35°C (selon EN 14511-2)

Tab.2

AWHP		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2
Puissance calorifique - A7/W35	kW	3.72	4.60	5.87	8.26	10.56
COP chaud - A7/W35		4.07	5.11	4.10	4.18	4.18
Puissance électrique absorbée - A7/ W35	kWe	0.91	0.90	1.43	1.98	2.53
Intensité nominale - A7/W35	A	4.11	4.07	6.57	8.99	11.81

Tab.3

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Puissance calorifique - A7/W35	kW	10.56	14.19	14.19	21.70	24.4
COP chaud - A7/W35		4.18	4.22	4.15	3.96	3.90
Puissance électrique absorbée - A7/ W35	kWe	2.53	3.36	3.42	5.48	6.25
Intensité nominale - A7/W35	A	3.80	16.17	5.40	8.99	9.86

- Performances en mode chaud avec température d'air extérieur +2°C et température d'eau à la sortie +35°C (selon EN 14511-2)

Tab.4

AWHP		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2
Puissance calorifique - A2/W35	kW	3.76	3.28	3.87	5.93	10.19
COP chaud - A2/W35		3.32	3.73	3.26	3.12	3.20
Puissance électrique absorbée - A2/ W35	kWe	1.13	0.88	1.19	1.90	3.19
Intensité nominale - A2/W35	A	6.1	4.0	6.1	8.2	10.7

Tab.5

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Puissance calorifique - A2/W35	kW	10.19	11.38	11.38	16.11	14.70
COP chaud - A2/W35		3.20	3.22	3.22	3.13	3.10
Puissance électrique absorbée - A2/ W35	kWe	3.19	3.53	3.53	5.14	4.70
Intensité nominale - A2/W35	A	6.2	14.6	8.4	12.7	11.8

- Performances en mode froid avec température ai extérieur +35°C et température eau à la sortie +7°C (selon EN 14511-2)

Tab.6

AWHP		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2
Puissance frigorifique	kW	2.27	4.00	3.13	4.98	7.43
EER		3.28	2.73	3.14	2.7	3.34
Plage de puissance frigorifique	kW	1.12-4.0	1.31-4.9	1.12-4.5	2.0-6.6	3.2-9.1
Puissance électrique absorbée	kWe	0.69	1.47	1.0	1.85	2.22

Tab.7

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Puissance frigorifique	kW	7.43	7.19	7.19	/	/
EER		3.34	3.58	3.58	/	/
Plage de puissance frigorifique	kW	3.2-9.1	4.1-12.5	4.1-12.5	6.2-15.2	7.6-18.7
Puissance électrique absorbée	kWe	2.22	2.01	2.01	/	/

- Performances en mode froid avec température air extérieur +35°C et température eau à la sortie +18°C (selon EN 14511-2)

Tab.8

AWHP		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2
Puissance frigorifique	kW	3.84	3.80	4.69	7.90	11.16
EER		4.83	4.28	4.09	3.99	4.68
Plage de puissance frigorifique	kW	1,7-4,5	2.1-6.5	1,7-4,5	2,6-9,5	4,6-14
Puissance électrique absorbée	kWe	0.72	0.89	1.15	2.0	2.35

Tab.9

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Puissance frigorifique	kW	11.16	14.46	14.46	17.65	22.2
EER		4.68	4.43	4.43	3.80	3.80
Plage de puissance frigorifique	kW	4,6-14	5,8-16	5,8-16	9-22,4	11,2-28
Puissance électrique absorbée	kWe	2.35	3.65	3.65	4.65	5.84

■ Valeurs générales

Tab.10

AWHP		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2
Puissance de veille	W	16,4	12	16,4	18	21,1
T.aux ⁽¹⁾	%	1,88	1,33	1,17	0,93	0,83
LRcontmin ⁽²⁾		0,626	/	0,397	0,49	0,53
CcpLRcontmin ⁽³⁾		1,084	/	1,077	1,118	1,205
Pression acoustique ⁽⁴⁾	dB(A)	41.7	41.7	41.7	43.2	43.4
Débit nominal d'eau ($\Delta T = 5K$)	m ³ /h	0.64	0.80	1.04	1.47	1.88
Hauteur manométrique disponible au débit nominal	mbar	630	620	618	493	393
Débit d'air nominal	m ³ /h	2100	2600	2100	3000	6000
Tension d'alimentation du groupe extérieur	V	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Puissance acoustique coté intérieur (A7/W55)	dB(A)	43,2	43,2	43,2	51,0	51,0
Puissance acoustique coté extérieur (A7/W55) ⁽⁵⁾	dB(A)	62,4	61	64,8	65.2	68,8
Fluide frigorigène R410A	kg	2.1	1.4	AWHP 6 MR-2 : 2.1 AWHP 6 MR-3 : 1.3	3.2	4.6
Fluide frigorigène R410A	kg éq CO2 ⁽⁶⁾	4384	2922	AWHP 6 MR-2 : 4384 AWHP 6 MR-3 : 2714	6680	9603
Liaison frigorifique (Liquide-Gaz)	pouce	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
Longueur préchargée max.	m	10	7	10	10	10
Poids (à vide) - Groupe extérieur	kg	42	54	42	75	118
<p>(1) Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale (2) Taux minimal de charge en fonctionnement continu (3) Coefficient de correction de la performance pour un taux de charge égale à LRcontmin (4) à 5 m de l'appareil, champ libre. (5) Essai réalisé selon la norme NF EN 12102, conditions de température: Air 7 °C, Eau 55 °C (6) Kilogramme équivalent CO2</p>						

Tab.11

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Puissance de veille	W	21,1	21,1	21,1	21	21
T.aux ⁽¹⁾	%	0,83	0,61	0,61	0.38	0.35
LRcontmin ⁽²⁾		0,53	0,43	0,43	0.44	0.44
CcpLRcontmin ⁽³⁾		1,205	1,18	1,18	1.03	1.03
Pression acoustique ⁽⁴⁾	dB(A)	43.4	47.4	47.4	51.8	53
Débit nominal d'eau ($\Delta T = 5K$)	m ³ /h	1.88	2.67	2.67	3.8	4.6

AWHP		AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Hauteur manométrique disponible au débit nominal	mbar	393	213	213	-	-
Débit d'air nominal	m ³ /h	6000	6000	6000	8400	8400
Tension d'alimentation du groupe extérieur	V	400 V3~	230 V~	400 V3~	400 V3~	400 V3~
Puissance acoustique coté intérieur (A7/W55)	dB(A)	51,0	51,0	51,0	43,4	43,4
Puissance acoustique coté extérieur (A7/W55) ⁽⁵⁾	dB(A)	68,8	68,5	68,5	77	77
Fluide frigorigène R410A	kg	4.6	4.6	4.6	7.1	7.7
Fluide frigorigène R410A	kg éq CO ₂ ⁽⁶⁾	9603	9603	9603	14821	16074
Liaison frigorifique (Liquide-Gaz)	pouce	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4 ⁽⁷⁾	1/2-3/4 ⁽⁷⁾
Longueur préchargée max.	m	10	10	10	20	20
Poids (à vide) - Groupe extérieur	kg	118	130	130	135	141
(1) Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale (2) Taux minimal de charge en fonctionnement continu (3) Coefficient de correction de la performance pour un taux de charge égale à LRcontmin (4) à 5 m de l'appareil, champ libre. (5) Essai réalisé selon la norme NF EN 12102, conditions de température: Air 7 °C, Eau 55 °C (6) Kilogramme équivalent CO ₂ (7) Attention, les longueurs de liaison frigorifique sont limitées à 20 mètres avec le tube de gaz en 3/4 de pouce						

i **Remarque**
 Les valeurs en équivalent tonnes de CO₂ sont calculées à partir de la formule suivante : quantité (en kg) de fluide frigorigène x PRP / 1000.
 Le Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) du R410A est de 2088.

i **Remarque**
 Le fluide frigorigène R410A est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.

- Données techniques - Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur moyenne température

Tab.12 Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur (paramètres déclarés pour application à moyenne température)

			AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Pompe à chaleur air-eau			Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe à chaleur eau-eau			Non	Non	Non	Non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau			Non	Non	Non	Non
Pompe à chaleur basse température			Non	Non	Non	Non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint			Oui	Oui	Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur			Non	Non	Non	Non

			AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Puissance thermique nominale dans des conditions moyennes ⁽¹⁾	<i>Prated</i>	kW	2	4	4	6
Puissance thermique nominale dans des conditions plus froides ⁽¹⁾	<i>Prated</i>	kW	2	5	4	6
Puissance thermique nominale dans des conditions plus chaudes ⁽¹⁾	<i>Prated</i>	kW	3	4	5	6
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j						
$T_j = -7$ °C	<i>Pdh</i>	kW	2,4	3,8	3,5	5,6
$T_j = +2$ °C	<i>Pdh</i>	kW	3,4	4,3	4,5	6,1
$T_j = +7$ °C	<i>Pdh</i>	kW	4,0	4,5	4,8	6,4
$T_j = +12$ °C	<i>Pdh</i>	kW	4,2	5,5	5,2	6,7
$T_j =$ température bivalente	<i>Pdh</i>	kW	2,0	3,9	3,6	5,6
$T_j =$ température limite de fonctionnement	<i>Pdh</i>	kW	2,0	3,9	3,6	5,6
Température bivalente	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10
Coefficient de dégradation ⁽²⁾	<i>Cdh</i>	—	1,0	1,0	1,0	1,0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions moyennes	η_s	%	131	134	137	136
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus froides	η_s	%	109	109	116	119
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus chaudes	η_s	%	167	179	172	169
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j						
$T_j = -7$ °C	<i>COPd</i>	-	1,80	1,64	1,89	1,95
$T_j = +2$ °C	<i>COPd</i>	-	3,47	3,46	3,53	3,49
$T_j = +7$ °C	<i>COPd</i>	-	4,70	4,96	4,74	4,57
$T_j = +12$ °C	<i>COPd</i>	-	7,03	7,90	7,08	6,33
$T_j =$ température bivalente	<i>COPd</i>	-	1,45	1,20	1,52	1,63
$T_j =$ température limite de fonctionnement	<i>COPd</i>	-	1,45	1,20	1,52	1,63
Température limite de fonctionnement pour les pompes à chaleur air-eau	<i>TOL</i>	°C	-10	-10	-10	-10
Température maximale de service de l'eau de chauffage	<i>WTOL</i>	°C	60	55	55	55
Consommation électrique						
Mode arrêt	<i>P_{OFF}</i>	kW	0,009	0,009	0,009	0,009

			AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	kW	0,049	0,049	0,049	0,049
Mode veille	P_{SB}	kW	0,013	0,012	0,013	0,013
Mode résistance de carter active	P_{CK}	kW	0,055	0,000	0,055	0,055
Dispositif de chauffage d'appoint						
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0
Type d'énergie utilisée			Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Autres caractéristiques						
Régulation de la puissance			Variable	Variable	Variable	Variable
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur - à l'extérieur	L_{WA}	dB (A)	53 - 64	53 - 61	53 - 65	53 - 65
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions moyennes	Q_{HE}	kWh GJ	1228	2353	2124	3316
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus froides	Q_{HE}	kWh GJ	1965	4483	3721	4621
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus chaudes	Q_{HE}	kWh GJ	970	1249	1492	1904
(1) La puissance thermique nominale P_{rated} est égale à la charge calorifique nominale $P_{designh}$, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint P_{sup} est égale à la puissance calorifique d'appoint $sup(T_j)$						
(2) Si le C_{dh} n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est $C_{dh} = 0,9$.						

Tab.13 Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur (paramètres déclarés pour application à moyenne température)

			AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Pompe à chaleur air-eau			Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe à chaleur eau-eau			Non	Non	Non	Non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau			Non	Non	Non	Non
Pompe à chaleur basse température			Non	Non	Non	Non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint			Oui	Oui	Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur			Non	Non	Non	Non
Puissance thermique nominale dans des conditions moyennes⁽¹⁾	P_{rated}	kW	6	8	7	14
Puissance thermique nominale dans des conditions plus froides⁽¹⁾	P_{rated}	kW	4	7	5	15
Puissance thermique nominale dans des conditions plus chaudes⁽¹⁾	P_{rated}	kW	8	13	12	21
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j						
$T_j = -7$ °C	P_{dh}	kW	6,8	9,0	8,7	13,6

			AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
$T_j = +2\text{ °C}$	P_{dh}	kW	8,2	11,9	13,6	20,2
$T_j = +7\text{ °C}$	P_{dh}	kW	9,0	12,9	16,3	24,4
$T_j = +12\text{ °C}$	P_{dh}	kW	10,1	15,4	18,6	32,3
$T_j =$ température bivalente	P_{dh}	kW	6,2	8,3	7,4	14,1
$T_j =$ température limite de fonctionnement	P_{dh}	kW	6,2	8,3	7,4	14,1
Température bivalente	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10
Coefficient de dégradation ⁽²⁾	C_{dh}	—	1,0	1,0	1,0	1,0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions moyennes	η_s	%	132	130	125	125
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus froides	η_s	%	113	113	103	110
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus chaudes	η_s	%	167	161	164	156
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j						
$T_j = -7\text{ °C}$	COP_d	-	1,82	1,88	1,85	1,92
$T_j = +2\text{ °C}$	COP_d	-	3,43	3,33	3,12	3,05
$T_j = +7\text{ °C}$	COP_d	-	4,54	4,34	4,12	4,15
$T_j = +12\text{ °C}$	COP_d	-	6,24	5,82	5,64	5,99
$T_j =$ température bivalente	COP_d	-	1,45	1,54	1,68	1,92
$T_j =$ température limite de fonctionnement	COP_d	-	1,45	1,54	1,68	1,92
Température limite de fonctionnement pour les pompes à chaleur air-eau	TOL	°C	-10	-10	-10	-10
Température maximale de service de l'eau de chauffage	$WTOL$	°C	55	55	55	55
Consommation électrique						
Mode arrêt	P_{OFF}	kW	0,009	0,009	0,009	0,009
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	kW	0,049	0,049	0,049	0,049
Mode veille	P_{SB}	kW	0,013	0,013	0,013	0,013
Mode résistance de carter active	P_{CK}	kW	0,055	0,055	0,055	0,055
Dispositif de chauffage d'appoint						
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0
Type d'énergie utilisée			Electricité	Electricité	Electricité	Electricité
Autres caractéristiques						
Régulation de la puissance			Variable	Variable	Variable	Variable

			AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur - à l'extérieur	L_{WA}	dB (A)	53 - 69	53 - 69	43 - 74	43 - 75
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions moyennes	Q_{HE}	kWh GJ	3783	5184	4808	9156
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus froides	Q_{HE}	kWh GJ	3804	5684	4702	13152
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus chaudes	Q_{HE}	kWh GJ	2580	4120	3837	6952
(1) La puissance thermique nominale P_{rated} est égale à la charge calorifique nominale $P_{designh}$, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint P_{sup} est égale à la puissance calorifique d'appoint $sup(T_j)$						
(2) Si le C_{dh} n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est $C_{dh} = 0,9$.						

3.2.3 Pompe de circulation



Remarque

La valeur de référence des pompes de circulation les plus efficaces est $EEI \leq 0,20$.

3.2.4 Caractéristiques des sondes

Tab.14 Sonde extérieure

Température en °C	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24
Résistance en Ω	2392	2088	1811	1562	1342	1149	984	842	720	616	528	454

Tab.15 Sonde eau chaude sanitaire / Sonde de départ

Température en °C	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Résistance en Ω	32014	19691	12474	10000	8080	5372	3661	2535	1794	1290	941

4 Description du produit

4.1 Description générale

La pompe à chaleur AWHP-2 MIT-IN-2 iSystem est composée de deux éléments :

- Le module extérieur assure la production d'énergie en mode chaud ou froid.
- Le module intérieur est équipé d'une régulation spécifique qui permet d'ajuster la température de l'eau de chauffage aux besoins de l'habitation.

Les deux unités sont raccordées par l'intermédiaire de liaisons frigorifiques (fluide R410A) et électriques.


Le système présente les avantages suivants :

- Le circuit de chauffage reste dans le volume isolé de l'habitation. Il n'y a pas de risque de gel des canalisations.
- Grâce au système DC inverter, la pompe à chaleur module sa puissance pour s'adapter aux besoins de l'habitation.

4.2 Description du tableau de commande

4.2.1 Description des touches

Fig.2



- A** Touche de réglage des températures (chauffage, ECS, piscine)
B Touche de sélection du mode de fonctionnement
C Touche de dérogation ECS
D Touche d'accès aux paramètres réservés au professionnel
E Touches dont la fonction varie au fur et à mesure des sélections

- F** Bouton de réglage rotatif :
- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus ou modifier une valeur
 - Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné ou valider une modification de valeur



Pour de plus amples informations, voir
Fonctions des touches, page 24

4.2.2 Description de l'afficheur

Fig.3 Touches de fonction




- ➔ Accès aux différents menus
- ⏪ Défilement des menus
- ⏩ Défilement des paramètres
- ? Aide disponible
- 📈 Affichage de la courbe du paramètre sélectionné
- STD Remise à zéro des programmes horaires
- || Sélection de la plage horaire en mode confort
- || Sélection de la plage horaire en mode réduit
- ⏪ Retour au niveau précédent
- ESC Retour au niveau précédent sans enregistrer les modifications effectuées
- 🔔 Réarmement manuel

■ Solaire

L'indicateur est présent si un préparateur d'eau chaude sanitaire solaire est raccordé.


Fig.4 Indicateur



- ☀️ Pompe de charge solaire en fonctionnement
- ☀️/☀️ Partie haute du préparateur réchauffée à la consigne eau chaude sanitaire solaire
- ☀️/☀️/☀️ Partie haute et centrale du préparateur réchauffées à la consigne eau chaude sanitaire solaire
- ☀️/☀️/☀️/☀️ Ensemble du préparateur réchauffé à la consigne eau chaude sanitaire solaire
- ☀️ Préparateur non chargé et régulation solaire présente

■ Mode de fonctionnement

Fig.5



- ☀️ Mode ETE : Le rafraîchissement est possible. L'eau chaude sanitaire reste assurée.
- ☀️/☀️ Mode HIVER : Chauffage et eau chaude sanitaire fonctionnent.
- ☀️/☀️/☀️ Mode rafraîchissement forcé.
- ☀️/☀️/☀️/☀️ Mode rafraîchissement : Fonctionnement selon le programme horaire.


Fig.6



- AUTO Fonctionnement en mode automatique selon la programmation horaire.
- ☀️ Aucun mode de fonctionnement associé.
- ☾ Aucun mode de fonctionnement associé.
- 📅 Mode Vacances : Le symbole s'affiche lorsqu'une dérogation VACANCES (antigel) est activée.
 - Le symbole clignote : Mode Vacances programmé
 - Le symbole est fixe : Mode Vacances actif
- 👤 Mode manuel

■ Pression de l'installation

Fig.7 Indicateur



- bar Indicateur de pression : capteur de pression hydraulique raccordé
 - symbole fixe : pression hydraulique suffisante
 - symbole clignotant : pression hydraulique insuffisante

▬ Niveau de la pression hydraulique

- ▬ 0,9 à 1,1 bar
- ▬ 1,2 à 1,5 bar
- ▬ 1,6 à 1,9 bar
- ▬ 2,0 à 2,3 bar
- ▬ > 2,4 bar

■ Dérogation d'eau chaude sanitaire

Une barre verticale s'affiche en bas à gauche lorsqu'une dérogation d'eau chaude sanitaire est activée.

- ▬ Symbole fixe : dérogation permanente
- ▬ Symbole clignotant : dérogation temporaire

Fig.8





Fig.9



- ⚡ Le symbole 1 ou 2 s'éclaire selon que l'allure 1 ou 2 de l'appoint électrique est commandée.

■ Appoint hydraulique

- 🔥 - Le symbole est fixe : Le brûleur et le circulateur de la chaudière d'appoint sont commandés.
- 🔥 - Le symbole clignote : Le circulateur de la chaudière d'appoint est commandé.

Fig.10






Fig.11



■ Etat du compresseur

- 🔧 - Le symbole est fixe : Le compresseur est en route.
- 🔧 - Le symbole clignote : La pompe à chaleur est demandée mais le compresseur est arrêté.

Fig.12 Autres indicateurs




■ Informations sur les circuits

- Production d'eau chaude sanitaire en cours
- Vanne 3 voies raccordée :
 - : Vanne 3 voies ouverte
 - : Vanne 3 voies fermée
- Pompe en fonctionnement
- Nom du circuit dont les paramètres sont affichés


4.2.3 Navigation dans les menus

Fig.13




1. Pour sélectionner le menu souhaité, tourner le bouton rotatif.
2. Pour accéder au menu, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .
3. Pour sélectionner le paramètre souhaité, tourner le bouton rotatif.

Fig.14



4. Pour modifier le paramètre, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .
5. Pour modifier le paramètre, tourner le bouton rotatif.


Fig.15



6. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.

i Remarque
Pour annuler, appuyer sur la touche ESC .

Fig.16




7. Pour revenir à l'affichage principal, appuyer 2 fois sur la touche .

i Remarque
Il est possible d'utiliser les touches et au lieu du bouton rotatif.

5 Utilisation


5.1 Mise en service de l'appareil

Fig.17




1. Relever la puissance et le type, notés sur la plaquette signalétique du module extérieur.

Fig.18



2. Mettre sous tension en activant l'interrupteur marche/arrêt du module intérieur.

Fig.19



3. A la première mise sous tension, le paramètre **LANGUE** s'affiche. Sélectionner la langue souhaitée en tournant le bouton rotatif.
4. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.

5. Le paramètre **TYPE** s'affiche. En fonction des valeurs notées sur la plaquette du module extérieur, choisir le type du groupe thermodynamique en tournant le bouton rotatif.

Tab.16

Puissance module extérieur	Module intérieur	TYPE
AWHP 4.5 MR	MIT-IN-2/E	MIT AWHP E 4.5 FR
AWHP 4.5 MR	MIT-IN-2/H	MIT AWHP H 4.5 FR
AWHP 4 MR AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2 AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2	MIT-IN-2/E	MIT AWHP E HT FR
AWHP 4 MR AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3 AWHP 8 MR-2 AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2 AWHP 16 MR-2	MIT-IN-2/H	MIT AWHP H HT FR
AWHP 22 TR AWHP 27 TR	MIT-IN-2/E	MIT AWHP E FR
AWHP 22 TR AWHP 27 TR	MIT-IN-2/H	MIT AWHP H FR
AWHP 22 TR R1.UK AWHP 27 TR R1.UK	MIT-IN-2/E	MIT AWHP E HT FR
AWHP 22 TR R1.UK AWHP 27 TR R1.UK	MIT-IN-2/H	MIT AWHP H HT FR

5.1.1 Erreur au cours de la procédure de démarrage

- Aucune information n'apparaît sur l'afficheur :
Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
- En cas de problème, l'erreur s'affiche à l'écran.




Pour de plus amples informations, voir
Messages, page 39

5.2 Affichage des valeurs mesurées

5.2.1 Accès

Les différentes valeurs mesurées par l'appareil sont affichées dans le menu **#MESURES**.



MW-C002219-2

1. Accéder au niveau utilisateur : Appuyer sur la touche →.
2. Sélectionner le menu **#MESURES**.

**Remarque**

- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus.
- Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné.

**Voir**

Pour une explication détaillée de la navigation dans les menus, se référer au chapitre : "Navigation dans les menus"

5.2.2 Niveau utilisateur - Menu #MESURES

Tab.17

Paramètre	Description	Unité
TEMP.EXTERIEUR	Température extérieure	°C
TEMP.AMB A ⁽¹⁾	Température ambiante du circuit A	°C
TEMP.AMB B ⁽¹⁾	Température ambiante du circuit B	°C
TEMP.AMB C ⁽¹⁾	Température ambiante du circuit C	°C
TEMP MIT	Mesure de la sonde départ du module intérieur	°C
PRESSION	Pression d'eau de l'installation	bar
TEMP.BALLON ⁽¹⁾	Température d'eau du ballon ECS	°C
TEMP.TAMPON ⁽¹⁾	Température de l'eau dans le ballon tampon	°C
TEMP.PISCINE B ⁽¹⁾	Température de l'eau de piscine du circuit B	°C
TEMP.PISCINE C ⁽¹⁾	Température de l'eau de piscine du circuit C	°C
TEMP.DEPART B ⁽¹⁾	Température de l'eau départ du circuit B	°C
TEMP.DEPART C ⁽¹⁾	Température de l'eau départ du circuit C	°C
TEMP.SYSTEME ⁽¹⁾	Température de l'eau départ système si multi-générateurs	°C
T.BALLON BAS ⁽¹⁾	Température de l'eau dans le bas du ballon ECS	°C
T.BALLON AUX ⁽¹⁾	Température de l'eau dans le second ballon ECS raccordé sur le circuit AUX	°C
TEMP.BALLON A ⁽¹⁾	Température de l'eau dans le second ballon ECS raccordé sur le circuit A	°C
T.BAL.SOLAIRE ⁽¹⁾	Température d'eau chaude produite par le solaire (TS)	°C
T.PAN.SOLAIRE ⁽¹⁾	Température des panneaux solaires (TC)	°C
ENERGIE.SOL ⁽¹⁾	Energie solaire accumulée dans le ballon	kWh
DEBITMETRE	Débit échangeur à plaques	l/min
NB IMPULS.COMP.	Nombre de démarrages de la pompe à chaleur	
FCT.PAC	Nombre d'heures de fonctionnement du compresseur de la pompe à chaleur	h
ENTR.0-10V ⁽¹⁾	Tension sur l'entrée 0-10 V	V
SEQUENCE	Séquence de la régulation	
CTRL	Numéro de contrôle du logiciel (SCU)	
DELTA T INSTAL.	Delta de température de l'installation	K

Paramètre	Description	Unité
EN.ELEC. ⁽¹⁾	Total de l'énergie électrique consommée	kWh
EN.ELEC.A1 ⁽¹⁾	Total de l'énergie électrique consommée l'année précédente	kWh
EN.ELEC.A2 ⁽¹⁾	Total de l'énergie électrique consommée il y a deux ans	kWh
EN.THERM. ⁽¹⁾	Total de l'énergie thermique délivrée	kWh
EN.THERM.A1 ⁽¹⁾	Total de l'énergie thermique délivrée l'année précédente	kWh
EN.THERM.A2 ⁽¹⁾	Total de l'énergie thermique délivrée il y a deux ans	kWh

(1) Le paramètre ne s'affiche que pour les options, circuits ou sondes correspondants effectivement raccordés.

5.3 Modification des réglages

5.3.1 Régler les températures de consignes

Pour régler les différentes températures de chauffage, ECS ou piscine, procéder comme suit :


1. Appuyer sur la touche .
2. Pour sélectionner le paramètre souhaité, tourner le bouton rotatif.
3. Pour modifier le paramètre, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .
4. Pour modifier le paramètre, tourner le bouton rotatif.
5. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.



Important

Pour annuler, appuyer sur la touche ESC.

Fig.20



■ Menu

Tab.18

Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine
TEMP.JOUR A	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode confort du circuit A	20 °C
TEMP.NUIT A	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode réduit du circuit A	16 °C
TEMP.AMB RAF.A ⁽¹⁾⁽²⁾	22 à 30 °C	Consigne d'ambiance souhaitée en mode rafraîchissement	25 °C
TEMP.JOUR B ⁽²⁾	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode confort du circuit B	20 °C
TEMP.NUIT B ⁽²⁾	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode réduit du circuit B	16 °C
TEMP.AMB RAF.B ⁽²⁾⁽¹⁾	22 à 30 °C	Consigne d'ambiance souhaitée en mode rafraîchissement	25 °C

Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine
TEMP.JOUR C ⁽²⁾	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode confort du circuit C	20 °C
TEMP.NUIT C ⁽²⁾	5 à 30 °C	Température d'ambiance souhaitée en mode réduit du circuit C	16 °C
TEMP.AMB RAF.C ^{(2) (1)}	22 à 30 °C	Consigne d'ambiance souhaitée en mode rafraîchissement	25 °C
TEMP.BALLON ⁽²⁾	10 à 65 °C	Température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire du circuit ECS	55 °C
T.BALLON NUIT ⁽²⁾	10 à 80 °C	Consigne de température ballon en programme nuit	10 °C
T.BALLON AUX ⁽²⁾	10 à 80 °C	Température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire du circuit auxiliaire	55 °C
T.BAL.NUIT.AUX ⁽²⁾	10 à 80 °C	Température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire du circuit auxiliaire en programme nuit	10 °C
TEMP.BALLON A ⁽²⁾	10 à 80 °C	Température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire du ballon raccordé sur le circuit A	55 °C
T.BALLON NUIT.A ⁽²⁾	10 à 80 °C	Température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire du ballon raccordé sur le circuit A en programme nuit	10 °C
T.BAL.SOLAIRE ⁽²⁾	10 à 80 °C	Température d'eau chaude produite par le solaire (TS)	55 °C
TEMP.PISCINE B ⁽²⁾	0 à 39 °C	Température souhaitée pour la piscine B	20 °C
TEMP.PISCINE C ⁽²⁾	0 à 39 °C	Température souhaitée pour la piscine C	20 °C

(1) Le paramètre ne s'affiche que si le circuit correspondant peut faire du rafraîchissement.
(2) Le paramètre ne s'affiche que pour les options, circuits ou sondes correspondants effectivement raccordés.

5.3.2 Sélectionner le mode de fonctionnement

Pour sélectionner un mode de fonctionnement, procéder comme suit :


1. Appuyer sur la touche **MODE**.
2. Pour sélectionner le paramètre souhaité, tourner le bouton rotatif.
3. Pour modifier le paramètre, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .
4. Pour modifier le paramètre, tourner le bouton rotatif.
5. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.



Remarque

Pour annuler, appuyer sur la touche ESC.

Fig.21



■ Menu MODE


Tab.19

Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine
AUTOMATIQUE		Les plages du mode confort sont déterminées par le programme horaire.	
JOUR	7/7, xx:xx	Le mode confort est forcé jusqu'à l'heure indiquée ou en permanence (7/7).	Heure courante + 1 heure
NUIT	7/7, xx:xx	Le mode réduit est forcé jusqu'à l'heure indiquée ou en permanence (7/7).	Heure courante + 1 heure
VACANCES	7/7, 1 à 365	Le mode antigel est actif sur tous les circuits de la chaudière. Nombre de jours de vacances : xx ⁽¹⁾ Arrêt chauffage : xx:xx ⁽¹⁾ Redémarrage : xx:xx ⁽¹⁾	Date courante + 1 jour
ÉTÉ		Le chauffage est arrêté. L'eau chaude sanitaire reste assurée.	
FROID		Forçage du mode rafraîchissement.	
MANUEL		Le générateur fonctionne selon le réglage de la consigne. Toutes les pompes sont en marche. Possibilité de régler la consigne en tournant simplement le bouton rotatif.	
FORCEZ AUTO⁽²⁾	OUI / NON	Une dérogation du mode de fonctionnement est activée sur la commande à distance (option). Pour forcer tous les circuits en mode AUTOMATIQUE , sélectionner OUI .	
<p>(1) Les jours de début et de fin, ainsi que le nombre de jours sont calculés les uns par rapport aux autres. (2) Le paramètre ne s'affiche que si une sonde d'ambiance est raccordée.</p>			

5.3.3 Forcer la production d'eau chaude sanitaire

Pour forcer la production d'eau chaude sanitaire, procéder comme suit :

Fig.22



1. Appuyer sur la touche .
2. Pour sélectionner le paramètre souhaité, tourner le bouton rotatif.
3. Pour modifier le paramètre, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .
4. Pour modifier le paramètre, tourner le bouton rotatif.
5. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.

**Remarque**


Pour annuler, appuyer sur la touche ESC.

■ Menu

Paramètre	Description	Réglage d'usine
AUTOMATIQUE	Les plages du mode confort eau chaude sanitaire sont déterminées par le programme horaire.	
CONFORT	Le mode confort eau chaude sanitaire est forcé jusqu'à l'heure indiquée ou en permanence (7/7).	Heure courante + 1 heure

5.3.4 Régler le contraste et l'éclairage de l'affichage

Fig.23



1. Accéder au niveau utilisateur : Appuyer sur la touche .
2. Sélectionner le menu **#REGLAGES**.

**Remarque**

- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus ou modifier une valeur.
- Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné ou valider une modification de valeur.

**Voir**

Pour une explication détaillée de la navigation dans les menus, se référer au chapitre : "Navigation dans les menus"

3. Régler les paramètres suivants :


■ Niveau utilisateur – Menu **#REGLAGES**

Tab.20

Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine	Réglage client
CONTRASTE AFF.		Réglage du contraste de l'afficheur.		
ECLAIRAGE	CONFORT	L'écran est allumé en continu en période jour.	ECO	
	ECO	L'écran s'éclaire pendant 2 minutes à chaque pression.		

5.3.5 Régler l'heure et la date

Fig.24



1. Accéder au niveau utilisateur : Appuyer sur la touche →.
2. Sélectionner le menu #HEURE / JOUR.



Remarque

- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus ou modifier une valeur.
- Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné ou valider une modification de valeur.



Voir

Pour une explication détaillée de la navigation dans les menus, se référer au chapitre : "Navigation dans les menus"

3. Régler les paramètres suivants :

■ Niveau utilisateur – Menu #HEURE / JOUR



Remarque


Selon la configuration

Tab.21

Paramètre	Plage de réglage	Description	Réglage d'usine	Réglage client
HEURES	0 à 23	Réglage des heures		
MINUTES	0 à 59	Réglage des minutes		
JOUR	Lundi à Dimanche	Réglage du jour de la semaine		
DATE	1 à 31	Réglage du jour		
MOIS	Janvier à décembre	Réglage du mois		
ANNEE	2008 à 2099	Réglage de l'année		
HEURE ETE	AUTO	Passage automatique à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre.	AUTO	
	MANU	Pour les pays où le changement d'heure s'effectue à d'autres dates ou n'est pas en vigueur.		

5.3.6 Sélectionner un programme horaire

Fig.25



1. Accéder au niveau utilisateur : Appuyer sur la touche →.
2. Sélectionner le menu #CHOIX PROG.HORAIRE.



Remarque

- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus ou modifier une valeur.
- Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné ou valider une modification de valeur.



Voir

Pour une explication détaillée de la navigation dans les menus, se référer au chapitre : "Navigation dans les menus"

3. Sélectionner le paramètre souhaité.
4. Affecter au circuit le programme horaire souhaité (P1 à P4) avec le bouton rotatif.

■ Niveau utilisateur – Menu #CHOIX PROG.HORAIRE

Tab.22

Paramètre	Plage de réglage	Description
PROG.ACTIF A	P1 / P2 / P3 / P4	Programme confort actif (Circuit A)
PROG.ACTIF B	P1 / P2 / P3 / P4	Programme confort actif (Circuit B)
PROG.ACTIF C	P1 / P2 / P3 / P4	Programme confort actif (Circuit C)

5.3.7 Personnaliser un programme horaire

Fig.26




Fig.27





Fig.28



1. Accéder au niveau utilisateur : Appuyer sur la touche ➡.
2. Sélectionner le menu #PROGRAMMATION HORAIRE.



Remarque

- Tourner le bouton rotatif pour faire défiler les menus ou modifier une valeur.
- Appuyer sur le bouton rotatif pour accéder au menu sélectionné ou valider une modification de valeur.



Voir

Pour une explication détaillée de la navigation dans les menus, se référer au chapitre : "Navigation dans les menus"

3. Sélectionner le paramètre souhaité.
4. Sélectionner le programme horaire à modifier.
5. **Sélectionner les jours pour lesquels le programme horaire doit être modifié** : Tourner le bouton rotatif vers la gauche jusqu'au jour souhaité. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.

6. || : Sélection des jours


Appuyer sur la touche || / ||| jusqu'à ce que le symbole || s'affiche. Tourner le bouton rotatif vers la droite pour sélectionner le (ou les) jour(s) souhaité(s).

||| : Désélection des jours

Appuyer sur la touche || / ||| jusqu'à ce que le symbole ||| s'affiche. Tourner le bouton rotatif vers la droite pour désélectionner le (ou les) jour(s) souhaité(s).

7. Lorsque les jours souhaités pour le programme sont sélectionnés, appuyer sur le bouton rotatif pour valider.
8. **Définir les plages horaires pour le mode confort et le mode réduit** : Tourner le bouton rotatif vers la gauche jusqu'à ce que 0:00 s'affiche. Le premier segment de la barre graphique du programme horaire clignote.

Fig.29

9. **||** : Sélection en mode confort

Appuyer sur la touche **||** / **|||** jusqu'à ce que le symbole **||** s'affiche. Pour sélectionner une plage horaire en confort, tourner le bouton rotatif vers la droite.

||| : Sélection en mode réduit

Appuyer sur la touche **||** / **|||** jusqu'à ce que le symbole **|||** s'affiche. Pour sélectionner une plage horaire en réduit, tourner le bouton rotatif vers la droite.

10. Lorsque les heures du mode confort sont sélectionnées, appuyer sur le bouton rotatif pour valider.

■ Niveau utilisateur – Menu #PROGRAMMATION HORAIRE

Tab.23

Paramètre	Programme horaire	Description
PROG.HORAIRE A	PROG P2 A PROG P3 A PROG P4 A	Programme horaire du circuit A
PROG.HORAIRE B	PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B	Programme horaire du circuit B
PROG.HORAIRE C	PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C	Programme horaire du circuit C
PROG.HORAIRE ECS		Programme horaire du circuit ECS
PROG.HORAIRE AUX		Programme horaire du circuit auxiliaire
PROG.HORAIRE EVU		Programme horaire du délestage EVU

■ Niveau utilisateur – Menu #PROGRAMMATION HORAIRE

Tab.24

	Jour	Périodes confort :			
		P1_____	P2_____	P3_____	P4_____
PROG.HORAIRE A	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			

	Jour	Périodes confort :			
PROG.HORAIRE B	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			
PROG.HORAIRE C	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			
PROG.HORAIRE ECS	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			
PROG.HORAIRE AUX	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			
PROG.HORAIRE EVU	Lundi	6:00 à 22:00			
	Mardi	6:00 à 22:00			
	Mercredi	6:00 à 22:00			
	Jeudi	6:00 à 22:00			
	Vendredi	6:00 à 22:00			
	Samedi	6:00 à 22:00			
	Dimanche	6:00 à 22:00			

5.4 Arrêt de l'installation

Si le système de chauffage central n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de mettre l'appareil hors tension.

- Pour arrêter le module intérieur, utiliser l'interrupteur Marche/Arrêt  et couper l'alimentation au niveau du tableau électrique de l'habitation.

- Pour arrêter le module extérieur, couper l'alimentation au niveau du tableau électrique de l'habitation.



Attention

La protection hors gel n'est plus assurée automatiquement si l'alimentation électrique est coupée.

5.5 Mise hors gel

Mettre la pompe à chaleur en mode **VACANCES**.



Pour de plus amples informations, voir

Sélectionner le mode de fonctionnement, page 31

6 En cas de dérangement

6.1 Anti court-cycle

Lorsque la pompe à chaleur est en mode de fonctionnement "Anti court-cycle", le symbole ? clignote. Il s'agit d'un mode de fonctionnement normal. Lorsque la température de redémarrage sera atteinte, le fonctionnement sera assuré.

1. Appuyer sur la touche "?".
Le message **Fonctionnement assuré lorsque la température de redémarrage sera atteinte.** s'affiche. Lorsque la température de redémarrage sera atteinte, le fonctionnement sera assuré.



Remarque

Ce message n'est pas un message d'erreur, mais une information.

6.2 Messages

En cas de dérangement, le tableau de commande affiche un message et un code correspondant.

1. Noter le code affiché.
Le code est important pour le dépiage correct et rapide du type de dérangement et pour une éventuelle assistance technique.
2. Eteindre et rallumer la pompe à chaleur.
La pompe à chaleur se remet en service de façon autonome lorsque la cause du blocage a été levée.
3. Si le code s'affiche à nouveau, remédier au problème en suivant les instructions du tableau suivant :

6.2.1 Liste des codes et messages d'erreur

Tab.25

Code	Messages	Description	Vérification / solution
B00	BL.PSU ERROR	La carte électronique PSU est mal configurée	Erreur de paramètres sur la carte électronique PSU <ul style="list-style-type: none"> • Régler à nouveau le type de générateur dans le menu #CONFIGURATION (Se reporter à la plaquette signalétique d'origine)
B02	BL.S.DEPART	La sonde départ MIT-2 est en court-circuit ou circuit ouvert.	Mauvaise connexion. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte électronique PCU et la sonde. • Vérifier que la carte électronique SU est bien mise en place. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la résistance de la sonde.
B08	BL.ENT.BL OUV.	L'entrée BL sur le bornier de la carte électronique PCU est ouverte. Pas de protection hors gel.	Le contact branché sur l'entrée BL est ouvert. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le contact sur l'entrée BL.
			Erreur de paramètre. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le paramètre E.BL.
			Mauvaise connexion. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage.

Code	Messages	Description	Vérification / solution
B09	BL.ENT.BL OUV.	L'entrée BL sur le bornier de la carte électronique PCU est ouverte. Protection hors gel.	Le contact branché sur l'entrée BL est ouvert. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le contact sur l'entrée BL.
			Erreur de paramètre. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le paramètre E.BL
			Mauvaise connexion. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage.
B10	BL.GROUPE.EXT	Défaut groupe extérieur.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter les codes d'erreurs spécifiques au module extérieur.
B11	BL.COM SCU	Erreur de communication avec la carte électronique SCU.	Mauvais raccordement <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage
			Carte électronique SCU non installée dans l'appareil <ul style="list-style-type: none"> • Installer une carte électronique SCU
B12	BL.MANQUE EAU	La pression d'eau est inférieure à 0,5 bar	<p>Manque d'eau dans le circuit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rajouter de l'eau dans l'installation.
B13	BL.S.ECS	La sonde du ballon ECS est déconnectée ou en court-circuit	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la sonde est bien raccordée sur l'entrée S.ECS de la PCU • Vérifier le câblage • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. La remplacer, si nécessaire
B14	BL.S.EXT	La sonde extérieure est déconnectée ou en court-circuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la sonde est bien raccordée sur l'entrée S.EXT de la PCU • Vérifier le câblage • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. La remplacer, si nécessaire
B17	BL.PCU ERROR	Les paramètres stockés sur la carte électronique PCU sont altérés.	<p>Erreur de paramètres sur la carte électronique PCU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer la carte électronique PCU.
B18	BL.MAUVAIS PSU	La carte électronique PSU n'est pas reconnue	<p>Mauvaise carte électronique PSU pour cette pompe à chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer la carte électronique PSU.
B19	BL.PAS DE CONFIG	Le module intérieur n'est pas configuré.	<p>La carte électronique PCU a été changée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régler à nouveau le type de générateur dans le menu #CONFIGURATION (Se reporter à la plaquette signalétique d'origine).
B39	BL.DEBIT	Débit faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réglage du circulateur de la pompe à chaleur. • Vérifier si le filtre n'est pas bouché.
B40	BL.DEBIT.ARRET	Défaut débit.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le réglage du circulateur de la pompe à chaleur. • Vérifier si le filtre n'est pas bouché.
B41	BL.COM.CPT.kWh	Erreur de communication avec la carte option comptage d'énergie.	<p>Mauvais raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage
B50	BL.S.DEP.CPT.kWh	Défaut sonde départ comptage d'énergie.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le raccordement et la résistance de la sonde
B51	BL.S.RET.CPT.kWh	Défaut sonde retour comptage d'énergie.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le raccordement et la résistance de la sonde
B52	BL.CPT.kWh.ELEC1	Défaut compteur électrique ELEC 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si l'entrée ELEC1 n'est pas en court-circuit

Code	Messages	Description	Vérification / solution
B53	BL.CPT.kWh.ELEC2	Défaut compteur électrique ELEC 2.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si l'entrée ELEC2 n'est pas en court-circuit
B54	BL.CPT.kWh.THERM	Défaut compteur thermique.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si l'entrée THERM n'est pas en court-circuit
B55	BL.DEBIT	Débit faible.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le réglage du circulateur de la pompe à chaleur. Vérifier si le filtre n'est pas bouché.
M04	REVISION	Une révision est demandée.	<p>La date programmée pour la révision est atteinte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Effectuer l'entretien de la pompe à chaleur. Pour acquitter la révision, programmer une autre date dans le menu #REVISION ou régler le paramètre TYPE REVISION sur NON.
	SEC.CHAP.BXXJOURS	Le séchage de la chape est actif.	<p>Un séchage de la chape est en cours. Le chauffage des circuits non concernés est coupé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Attendre que le nombre de jours indiqué passe à 0. Régler le paramètre SECHAGE CHAPE sur NON.
	SEC.CHAP.CXXJOURS	XX JOURS = Nombre de jours de séchage chape restant.	
SEC.CHAP.B+C XX JOURS			
M23	CHANGER SONDE EXT.	La sonde extérieure est défectueuse.	Changer la sonde extérieure radio.

Tab.26


Code	Messages	Description	Vérification / solution
B00	BL.PSU ERROR	La carte électronique PSU est mal configurée	<p>Erreur de paramètres sur la carte électronique PSU</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
B02	BL.S.DEPART	La sonde départ MIT-2 est en court-circuit ou circuit ouvert.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B08	BL.ENT.BL OUV.	L'entrée BL sur le bornier de la carte électronique PCU est ouverte. Pas de protection hors gel.	<p>Le contact branché sur l'entrée BL est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
			<p>Erreur de paramètre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
			<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B09	BL.ENT.BL OUV.	L'entrée BL sur le bornier de la carte électronique PCU est ouverte. Protection hors gel.	<p>Le contact branché sur l'entrée BL est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
			<p>Erreur de paramètre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
			<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactez le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.

Code	Messages	Description	Vérification / solution
B10	BL.GROUPE.EXT	Défaut groupe extérieur.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B11	BL.COM SCU	Erreur de communication avec la carte électronique SCU.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B12	BL.MANQUE EAU	La pression d'eau est inférieure à 0,5 bar	<p>Manque d'eau dans le circuit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rajouter de l'eau dans l'installation.
B13	BL.S.ECS	La sonde du ballon ECS est déconnectée ou en court-circuit	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B14	BL.S.EXT	La sonde extérieure est déconnectée ou en court-circuit.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B17	BL.PCU ERROR	Les paramètres stockés sur la carte électronique PCU sont altérés.	<p>Erreur de paramètres sur la carte électronique PCU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B18	BL.MAUVAIS PSU	La carte électronique PSU n'est pas reconnue	<p>Mauvaise carte électronique PSU pour cette pompe à chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B19	BL.PAS DE CONFIG	Le module intérieur n'est pas configuré.	<p>La carte électronique PSU a été changée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B39	BL.DEBIT	Débit faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B40	BL.DEBIT.ARRET	Défaut débit.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B41	BL.COM.CPT.kWh	Erreur de communication avec la carte option comptage d'énergie.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B50	BL.S.DEP.CPT.kWh	Défaut sonde départ comptage d'énergie.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B51	BL.S.RET.CPT.kWh	Défaut sonde retour comptage d'énergie.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B52	BL.CPT.kWh.ELEC1	Défaut compteur électrique ELEC 1.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B53	BL.CPT.kWh.ELEC2	Défaut compteur électrique ELEC 2.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B54	BL.CPT.kWh.THERM	Défaut compteur thermique.	<p>Mauvaise connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.
B55	BL.DEBIT	Débit faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil.

Code	Messages	Description	Vérification / solution
M04	REVISION	Une révision est demandée.	La date programmée pour la révision est atteinte. <ul style="list-style-type: none"> Effectuer l'entretien de la pompe à chaleur. Pour acquitter la révision, programmer une autre date dans le menu #REVISION ou régler le paramètre TYPE REVISION sur NON.
	SEC.CHAP.BXXJOURS	Le séchage de la chape est actif. XX JOURS = Nombre de jours de séchage chape restant.	Un séchage de la chape est en cours. Le chauffage des circuits non concernés est coupé. <ul style="list-style-type: none"> Attendre que le nombre de jours indiqué passe à 0. Régler le paramètre SECHAGE CHAPE sur NON.
	SEC.CHAP.CXXJOURS		
SEC.CHAP.B+C XX JOURS			
M23	CHANGER SONDE EXT.	La sonde extérieure est défectueuse.	Changer la sonde extérieure radio.


6.3 Défautes (Code de type Lxx ou Dxx)

Fig.30



MW-C002604-A-01

Fig.31



MW-C002302-B-01

1. Noter le code affiché. Le code est important pour le dépannage correct et rapide du type de dérangement et pour une éventuelle assistance technique.
2. Appuyer sur la touche . Si le code s'affiche à nouveau, éteindre et rallumer la chaudière.

3. Appuyer sur la touche . Suivre les indications affichées pour résoudre le problème.
4. Consulter la signification des codes dans le tableau suivant :

6.3.1 Tableau des codes d'erreur

Tab.27

Code	Défauts	Origine du défaut	Description	Vérification / solution
D03 D04	DEF.S.DEP.B DEF.S.DEP.C	SCU	Défaut sonde départ circuit B Défaut sonde départ circuit C Remarques : La pompe du circuit tourne. Le moteur de la vanne 3 voies du circuit n'est plus alimenté et peut être manoeuvré manuellement.	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D05	DEF.S.EXT.	SCU	Défaut sonde extérieure Remarques : La consigne est égale au paramètre MAX MIT . La régulation des vannes n'est plus assurée mais la surveillance de la température maximale du circuit après vanne reste assurée. Les vannes peuvent être manoeuvrées manuellement. Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire reste assuré.	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D07	DEF.S.SYST.	SCU	Défaut sonde système	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D09	DEF.S.ECS	SCU	Défaut sonde eau chaude sanitaire Remarques : Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire n'est plus assuré. La pompe de charge tourne. La température de charge du ballon est égale à la température du module intérieur.	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D11 D12 D13	DEF.S.AMB.A DEF.S.AMB.B DEF.S.AMB.C	SCU	Défaut sonde d'ambiance A Défaut sonde d'ambiance B Défaut sonde d'ambiance C Remarques : Le circuit concerné fonctionne sans influence de la sonde d'ambiance.	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D14	DEF.COM MC	SCU	Rupture de communication entre la carte électronique SCU et le module radio	Mauvaise connexion • Vérifier la liaison et les connecteurs Défaillance du module chaudière • Changer le module chaudière
D15	DEF.S.BAL.TP	SCU	Défaut sonde ballon tampon Remarque : Le réchauffage du ballon tampon n'est plus assuré.	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil

Code	Défauts	Origine du défaut	Description	Vérification / solution
D16 D16	DEF.S.PISC.B DEF.S.PISC.C	SCU	Défaut sonde piscine circuit B Défaut sonde piscine circuit C Remarques : Le réchauffage de la piscine se fait en permanence durant la période confort du circuit	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D17	DEF.S.BAL.2	SCU	Défaut sonde ballon 2	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D18	DEF.S.BAL.SOL.	SCU	Défaut sonde ballon solaire	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D19	DEF.S.COL.SOL.	SCU	Défaut sonde collecteur	Mauvaise connexion Défaillance de sonde • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil
D20	DEF.COM.SOL.	SCU	Rupture de communication entre la carte électronique SCU et la régulation solaire • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil	
D27	DEF.COM.PCU	SCU	Rupture de communication entre la carte électronique SCU et la régulation solaire • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil	
D32	5 RESET:ON/OFF	SCU	5 réarmements ont été réalisés en moins d'une heure • Eteindre et rallumer la pompe à chaleur	
D37	TA-S COURT-CIR	SCU	Le Titan Active System® est en court-circuit • Vérifier que le câble de liaison entre la carte électronique SCU et l'anode n'est pas en court-circuit • Vérifier que l'anode n'est pas en court-circuit Remarques : La production d'eau chaude sanitaire est arrêtée mais peut néanmoins être relancée par la touche  . Le ballon n'est plus protégé. Si un ballon sans Titan Active System® est raccordé sur la pompe à chaleur, vérifier que le connecteur de simulation TAS (livré dans le colis AD212) est monté sur la carte sonde.	
D38	TA-S DEBRANCHE	SCU	Le Titan Active System® est en circuit ouvert • Vérifier que le câble de liaison entre la carte électronique SCU et l'anode n'est pas sectionné • Vérifier que l'anode n'est pas cassée Remarques : La production d'eau chaude sanitaire est arrêtée mais peut néanmoins être relancée par la touche  . Le ballon n'est plus protégé. Si un ballon sans Titan Active System® est raccordé sur la pompe à chaleur, vérifier que le connecteur de simulation TAS (livré dans le colis AD212) est monté sur la carte sonde.	
D99	DEF.MAUVAIS.PCU		La version du logiciel du SCU ne reconnaît pas le PCU raccordé • Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil	

Code	Défauts	Origine du défaut	Description	Vérification / solution
L33	DEF.DEBIT		Le débit est inférieur au seuil défini par le paramètre DEBIT.MIN.STOP <ul style="list-style-type: none">• Contacter le professionnel assurant la maintenance de l'appareil	

7 Environnement

7.1 Economies d'énergie

Ce chapitre contient :

- Des conseils pour économiser de l'énergie
- Des conseils pour bien régler le thermostat d'ambiance

7.1.1 Economies d'énergie

Conseils pour économiser de l'énergie :

- Ne pas boucher les aérations.
- Ne pas couvrir les radiateurs. Ne pas mettre en place des rideaux devant les radiateurs.
- Mettre en place des panneaux réflecteurs à l'arrière des radiateurs pour éviter des pertes de chaleur.
- Isoler les tuyauteries dans les pièces qui ne sont pas chauffées (caves et greniers).
- Fermer les radiateurs dans les pièces non utilisées.
- Ne pas laisser couler inutilement de l'eau chaude (et froide).
- Installer un pommeau de douche économique pour économiser jusqu'à 40 % d'énergie.
- Préférer une douche à un bain. Un bain consomme 2 fois plus d'eau et d'énergie.

7.1.2 Thermostat d'ambiance et réglages

- Un thermostat modulable, en combinaison éventuelle avec des radiateurs à robinet thermostatique, est économique en énergie et offre un grand confort. Cette combinaison permet de régler la température sur chaque départ. Dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance, ne pas installer les radiateurs à robinet thermostatique.
- Baisser le thermostat à environ 16 °C la nuit ou durant les heures d'absence. Ceci permet de réduire les frais de chauffage et la consommation d'énergie.
- Baisser le thermostat d'ambiance lors de l'aération des pièces.
- Lors du réglage du thermostat horaire programmable, tenir compte des jours d'absence et des congés.

7.2 Recommandations

Une commande à distance est disponible dans les versions suivantes :

- Filaire
- Radio

Le réglage du tableau de commande et/ou de la commande à distance a une grande influence sur la consommation d'énergie.

Quelques conseils :

- Dans la pièce où se trouve la sonde d'ambiance, il n'est pas conseillé d'installer des radiateurs avec robinet thermostatique. Si un robinet thermostatique est présent, l'ouvrir complètement.
- Fermer ou ouvrir complètement les robinets thermostatiques des radiateurs entraîne des fluctuations de température non souhaitées. Ouvrir et fermer les robinets thermostatiques par petits paliers.
- Baisser la consigne à environ 20 °C. Ceci permet de réduire les frais de chauffage et la consommation d'énergie.
- Baisser la consigne lors de l'aération des pièces.
- Lors du réglage du programme horaire, tenir compte des jours d'absence et des congés.

8 Mise au rebut/recyclage

8.1 Mise au rebut et recyclage

Fig.32 Recyclage



Avertissement

Le démontage et la mise au rebut de la pompe à chaleur doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

9 Garantie

9.1 Généralités

Vous venez d'acquérir l'un de nos appareils et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez ainsi témoignée.

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que votre appareil gardera d'autant plus ses qualités premières qu'il sera vérifié et entretenu régulièrement.

Votre installateur et tout notre réseau restent bien entendu à votre disposition.

9.2 Conditions de garantie

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice le cas échéant au profit de l'acheteur de la garantie légale soumise aux articles 1641 à 1648 du code civil.

Votre appareil bénéficie d'une garantie contractuelle contre tout vice de fabrication à compter de sa date d'achat mentionnée sur la facture de l'installateur.

La durée de notre garantie est mentionnée dans notre catalogue tarif.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'un défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou d'une mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient à cet égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée par un professionnel qualifié).

Nous ne saurions en particulier être tenus pour responsables des dégâts matériels, pertes immatérielles ou accidents corporels consécutifs à une installation non conforme :

- Aux dispositions légales et réglementaires ou imposées par les autorités locales.
- Aux dispositions nationales, voire locales et particulières régissant l'installation.
- A nos notices et prescriptions d'installation, en particulier pour ce qui concerne l'entretien régulier des appareils.
- Aux règles de l'art.

Notre garantie est limitée à l'échange ou la réparation des seules pièces reconnues défectueuses par nos services techniques à l'exclusion des frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport.

Notre garantie ne couvre pas le remplacement ou la réparation de pièces par suite notamment d'une usure normale, d'une mauvaise utilisation, d'interventions de tiers non qualifiés, d'un défaut ou d'insuffisance de surveillance ou d'entretien, d'une alimentation électrique non conforme et d'une utilisation d'un combustible inapproprié ou de mauvaise qualité.

Les sous-ensembles, tels que moteurs, pompes, vannes électriques, etc., ne sont garantis que s'ils n'ont jamais été démontés.

Les droits établis par la directive européenne 99/44/CEE, transposée par le décret législatif N° 24 du 2 février 2002, publiée sur le J.O. N° 57 du 8 mars 2002, restent valables.

10 Annexes

10.1 Informations relatives aux directives écoconception et étiquetage énergétique

10.1.1 Informations spécifiques

- Fiche de produit - Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur

Tab.28 Fiche de produit des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur

		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans des conditions climatiques moyennes					
Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques moyennes (<i>Prated ou Psup</i>)	kW	2	4	4	6
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes	%	131	134	137	136
Consommation annuelle d'énergie	kWh	1228	2353	2124	3316
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'intérieur ⁽¹⁾	dB (A)	53	53	53	53
Puissance thermique nominale, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	kW	2 - 3	5 - 4	4 - 5	6 - 6
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	%	109 - 167	109 - 179	116 - 172	119 - 169
Consommation annuelle d'énergie plus froides - plus chaudes	kWh	1965 - 970	4483 - 1249	3721 - 1492	4621 - 1904
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'extérieur	dB (A)	64	61	65	65
(1) Le cas échéant					

Tab.29 Fiche de produit des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur

		AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans des conditions climatiques moyennes					
Puissance thermique nominale dans des conditions climatiques moyennes (<i>Prated ou Psup</i>)	kW	6	8	7	14
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes	%	132	130	125	125
Consommation annuelle d'énergie	kWh	3783	5184	4808	9156
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'intérieur ⁽¹⁾	dB (A)	53	53	43	43
Puissance thermique nominale, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	kW	4 - 8	7 - 13	5 - 12	15 - 21
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	%	113 - 167	113 - 161	103 - 164	110 - 156

		AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Consommation annuelle d'énergie plus froides - plus chaudes	kWh	3804 - 2580	5684 - 4120	4702 - 3837	13152 - 6952
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'extérieur	dB (A)	69	69	74	75
(1) Le cas échéant					

**Voir**

Pour les précautions particulières concernant le montage, l'installation et l'entretien : Voir Consignes de sécurité

■ **Fiche de produit - Régulateurs de température**

Tab.30 Fiche de produit du régulateur de température

		DIEMATIC iSystem
Classe		II
Contribution à l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	%	2

■ **Fiche de produit combiné - Pompes à chaleur moyenne température**

**Remarque**

« Application à moyenne température », une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 55 °C.

Fig.33 Fiche de produit combiné applicable aux pompes à chaleur moyenne température indiquant l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux du produit combiné proposé

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux ①
'I' %

Régulateur de la température ②
 Voir fiche sur le régulateur de température + %

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %, Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %, Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %, Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

Chaudière d'appoint ③
 Voir fiche sur la chaudière (- 'I') x 'II' = ± %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

Contribution solaire ④
 Voir fiche sur le dispositif solaire

Taille du collecteur (en m²)

Volume du ballon (en m³)

Efficacité du collecteur (en %)

Classe énergétique du ballon ⁽¹⁾
 A* = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D - G = 0,81

('III' x + 'IV' x) x 0,45 x (/100) x = + %

(1) Si la classe énergétique du ballon est supérieure à A, utilisez 0,95

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes ⑤
 %

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes

G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Plus froides : ⑤ - 'V' = %

Plus chaudes : ⑤ + 'VI' = %

L'efficacité énergétique obtenue avec cette fiche pour le produit combiné peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car celle-ci varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

AD-3000745-01

- I La valeur de l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %.
- II Le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint du produit combiné, tel qu'indiqué dans le tableau suivant.
- III La valeur de l'expression mathématique : $294 / (11 \cdot \text{Prated})$, dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.
- IV La valeur de l'expression mathématique $115 / (11 \cdot \text{Prated})$, dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.
- V La valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %.

VI La valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %.

Tab.31 Pondération des pompes à chaleur à moyenne température

$\text{Prated} / (\text{Prated} + \text{Psup})^{(1)(2)}$	II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude	II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude
0	1,00	1,00
0,1	0,70	0,63
0,2	0,45	0,30
0,3	0,25	0,15
0,4	0,15	0,06
0,5	0,05	0,02
0,6	0,02	0
$\geq 0,7$	0	0

(1) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(2) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.

Tab.32 Efficacité du produit combiné


		AWHP 4 MR	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-2 AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	131	134	137	136
Régulateur de température	%	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux	%	133	136	139	138

Tab.33 Efficacité du produit combiné

		AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2	AWHP 22 TR	AWHP 27 TR
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	132	130	125	125
Régulateur de température	%	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux	%	134	132	127	127

© Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S**FR****www.dedietrich-thermique.fr**

Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
☎ +33 (0)3 88 80 27 00
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

**DE DIETRICH REMEHA GmbH****DE**

www.remeha.de
Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
☎ +49 (0)25 72 / 9161-0
✉ +49 (0)25 72 / 9161-102
info@remeha.de

ООО "БДР Термия Рус"

www.dedietrich.ru ru
129164, Россия, г. Москва
Зубарев переулок, д. 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза»,
офис 309
☎ 8 800 333-17-18
info@dedietrich.ru

VAN MARCKE**BE**

www.vanmarcke.be
Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
☎ +32 (0)56/23 75 11

NEUBERG S.A.**LU**

www.dedietrich-heating.com
39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
☎ +352 (0)2 401 401

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.**ES**

www.dedietrich-caleleccion.es
C/Salvador Espriu, 11
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT
☎ +34 935 475 850
info@dedietrich-caleleccion.es

DE DIETRICH SERVICE**AT**

www.dedietrich-heiztechnik.com
☎ Freecall 0800 / 201608

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG**CH**

www.waltermeier.com
Bahnstrasse 24
CH-8603 SCHWERZENBACH
+41 (0) 44 806 44 24
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
✉ +41 (0) 44 806 44 25
ch.klima@waltermeier.com

WALTER MEIER (Climat Suisse) SA

www.waltermeier.com
Z.I. de la Veyre B, St-Légier
CH-1800 VEVEY 1
☎ +41 (0) 21 943 02 22
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
✉ +41 (0) 21 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com

DUEDI S.r.l.**IT**

www.duediclima.it
Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010
San Defendente di Cervasca
CUNEO
☎ +39 0171 857170
✉ +39 0171 687875
info@duediclima.it

DE DIETRICH**CN**

www.dedietrich-heating.com
Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING
☎ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
✉ +86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o**CZ**

www.dedietrich.cz
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
☎ +420 271 001 627
dedietrich@bdrthermea.cz

CE**R410A****POMPE A CHALEUR**

www.marque-nf.com

De DietrichDE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30

PART OF BDR THERMEA

