


Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Habillage



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05400400	Vis (x30)	
	05600500	Manomètre	
	05601000	Thermomètre	
	05640100	Façade	
	05640800	Manettes	
	05644500	Bandeau	
	S1081900	Joint façade étanche	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Carcasse



BS7_01

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05410600	Collerette (x5)	
	05642300	Boîtier coupe-tirage	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Échangeur



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Échangeur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05640500	Echangeur	
	05640900	Isolant jupe chaude	
	05654800	Clip tube/échangeur (x10)	
	2000801948	Joint torique (x20)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Brûleur



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05600200	Bougies d'allumage + contrôle	
	05641000	Brûleur G20	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	
b	05650300	Injecteur brûleur G20 (x17)	
b	05651500	Injecteur brûleur G31	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Mécanisme gaz



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Mécanisme gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05480300	Vis (x50)	
	05641100	Mécanisme gaz G20/G30	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Electronique



F34_03

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Electronique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	05600700	Sécurité manque d'eau	
	05600900	Bouton	
	05601200	Sécurité de surchauffe	
	05604700	LED	
	05605900	Câbles bougies	
	05641300	Sécurité SRC	
	05641400	Capteur de température	
	05641500	Circuit imprimé	
	05642600	Faisceau régulation	
	05642800	Boîtier allumage	
	05643000	Capteur de température ballon	
	05643100	Faisceau pompe/ vanne 3 voies	
	05643200	Faisceau sécurité	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05643500	Faisceau commande	
	05644400	Bretelle	
	05644600	Sélecteur de température été/hiver	
	05651400	Fusible 4A (x5)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Tubulures

Tube chauffage (ballon/échangeur/plaque)	0020136340
--	------------

101_4534

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Tubulures

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020136340	Tube départ chauffage	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Hydraulique



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Hydraulique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05609800	Vis	
	05612200	By-pass	
	05641600	Vanne 3 voies	
	05642900	Pompe	
	05650800	Joint plat (x50)	
	S5466300	Clip (x10)	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	
	S5720600	Moteur vanne 3 voies	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Vase d'expansion



N12_02

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Vase d'expansion

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05602500	Vase d'expansion 7,5 L	
	S1064400	Rallonge prise de pression vase	
	S1077700	Support vase	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	
A	0020031812	Vase d'expansion 2 L rond	
A	05625700	Vase d'expansion 2 L ovale	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Plaque de raccordement



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


- Plaque de raccordement

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05144200	Disconnecteur	
	05144300	Vanne retour chauffage	
	05144400	Douille arrêt eau	
	05148200	Soupape de sécurité	
	05148300	Soupape	
	05212800	Joints	
	05237600	Douille coudée	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05455800	Raccord eau chaude (x3)	
	05461400	Manette remplissage (x1 G et x1 D)	
	05467600	Filtre chauffage (x100)	
	05489400	Joint filtre sanitaire (x100)	
	05492200	Joint plat (x5)	
	05498700	Clip (x25)	
	05498800	Bouton vidange (x6)	
	05603000	Robinet gaz	
	S1036700	Joint filtre	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Ballon



Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

- Ballon

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020186730	Kit de fixation, bride ballon	
	05600000	Anode ballon	
	05601700	Purgeur	
	05602900	Soupape de sécurité	
	05605600	Robinet de vidange	
	05641700	Raccord eau froide	
	05641900	Réservoir ballon	
	05642000	Tube de mesure	
	05740300	Joint bride	
	S1074600	Joint anode (x10)	
	S1081400	Bride de ballon	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856


Aide au diagnostic

composants	valeurs à mesurer sous tension	valeurs à mesurer hors tension	observations
K5 (24Vdc)		0Ω entre A6.3 et A6.4	en cas de défaut la chaudière reste à l'arrêt. Seul le voyant L1 est allumé.
TA (24 Vdc)		0Ω entre Y1.1 et Y1.2	
CTN1/CTN2 (24 Vdc)		1kΩ<R<20kΩ	si CTN HS, le brûleur s'arrête.
V3V (230 Vac)	230Vac entre : A3.1 et A3.2 en san. A3.3 et A3.2 en chauff.		Si 0V, vérifier la carte ou les composants précédents
P (230 Vac)	230Vac entre A3.4 et A3.5		si 230Vac alors vérifier la pompe si 0V, voir composants précédents
K4 (230 Vac)		0Ω entre ACF 13 et 14	si défaut, L2 s'allume. Vérifier la température d'eau ou changer K4
ACF (230 Vac)	230Vac entre : A2.1 et A2.2		si 0 V, vérifier la carte ou les composants précédents si 230 V, vérifier K4, Pr, Ex ou changer le boîtier ACF
Ex (230 Vac)	230Vac entre ACF 8 et 9	environ 60Ω aux bornes de l'extracteur	si 230Vac alors vérifier l'extracteur si 0V, voir composants précédents
Pr (230 Vac)		0Ω entre ACF 5 et 7	si R élevée, changer le pressostat si Ex reste en grand débit, vérifier les pertes de charge ventouse, ou les tubes de pression, ou changer Pr
V1 (24 Vdc)	3 Vdc à P. réduite 9,5 Vdc à P. nominale	environ 77Ω entre les bornes de la bobine	si V1 est grillée, la chaudière démarre et reste à P. réduite

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

Fonctionnement sanitaire




- 1 - Vanne trois voies V3V
- 2 - Sécurité manque d'eau K5
- 3 - Pompe P
- 4 - Boîtier d'allumage ACF
- 5 - Mécanisme gaz EV / V1
- 6 - Électrodes d'allumage
- 7 - Brûleur
- 8 - Électrode de contrôle de flamme
- 9 - Échangeur circuit chauffage
- 10 - Purgeur automatique
- 11 - Capteur de température chauffage CTN2
- 12 - Vase d'expansion chauffage
- 13 - Ballon accumulateur
- 14 - Anode
- 15 - Vase d'expansion sanitaire
- 16 - Vidange ballon
- 17 - Sécurité de surchauffe K4
- 19 - Soupape de sécurité à 7 bars (sanitaire)
- 20 - Capteur de température sanitaire CTN1
- 21 - Sécurité de débordement fumées K11
- 23 - Bypass
- 24 - Clapet anti-retour

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

Fonctionnement chauffage




- 1 - Vanne trois voies V3V
- 2 - Sécurité manque d'eau K5
- 3 - Pompe P
- 4 - Boîtier d'allumage ACF
- 5 - Mécanisme gaz EV / V1
- 6 - Électrodes d'allumage
- 7 - Brûleur
- 8 - Électrode de contrôle de flamme
- 9 - Échangeur circuit chauffage
- 10 - Purgeur automatique
- 11 - Capteur de température chauffage CTN2
- 12 - Vase d'expansion chauffage
- 13 - Ballon accumulateur
- 14 - Anode
- 15 - Vase d'expansion sanitaire
- 16 - Vidange ballon
- 17 - Sécurité de surchauffe K4
- 19 - Soupape de sécurité à 7 bars (sanitaire)
- 20 - Capteur de température sanitaire CTN1
- 21 - Sécurité de débordement fumées K11
- 23 - Bypass
- 24 - Clapet anti-retour

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

Schéma de câblage



E/H - sélecteur OFF-antigel / ETE / HIVER

P - pompe

ACF - carte d'allumage et contrôle de flamme

L1 - témoins sous tension

V3V - vanne 3 voies

K5 - sécurité manque d'eau

K11 - sécurité de refoulement cheminée

V1 - vanne modulante du mécanisme gaz

TA - thermostat d'ambiance

CTN1 - thermistance sanitaire


CTN2 - thermistance chauffage

K4 - sécurité de surchauffe (sur ACF)

Atmosphérique Ballon Intégré

Twin C 24 E après 00v02856

Schéma de principe



- CTN1 - thermistance sanitaire
- CTN2 - thermistance chauffage
- ACF - carte d'allumage et contrôle de flamme
- E/H - sélecteur OFF-antigel / ETE / HIVER
- EV - mécanisme gaz
- K4 - sécurité de surchauffe (sur ACF)
- K5 - sécurité manque d'eau
- K11 - sécurité de refoulement cheminée
- Kr1 - contact de relais circuit ACF
- Kr2 - contact de relais vanne 3 voies
- Kr3 - contact de relais pompe
- L1 - témoins sous tension
- L2 - témoins de mise en sécurité
- P - pompe
- RL1 - relais circuit ACF
- RL2 - relais vanne 3 voies
- RL3 - relais pompe
- TA - thermostat d'ambiance
- V1 - vanne modulante du mécanisme gaz
- V3V - vanne 3 voies